



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W GLIWICACH**

ul. Wrocławska 1, 44-100 Gliwice

Znak sprawy: MZ.52800.72-2.2023.MK

Gliwice, 5 października 2023 r.

Egz. nr ²

**PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934 z późn. zm.) w dniu:

05.10.2023 r.

przez:

- 1. mł. asp. mgr inż. Macieja Kycię – starszego inspektora sztabowego wydziału kontrolno-rozpoznawczego; nr legitymacji służbowej 25/2020 (9460608),**
- 2. mł. asp. mgr inż. Adriana Kilijanka – inspektora wydziału kontrolno-rozpoznawczego; nr legitymacji służbowej 6260992,**

legitymującego się upoważnieniem numer MZ.55800.72-1.2023.MK z dnia 29.09.2023 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja w Gliwicach,
ul. Poczтовая 31, 44-100 Gliwice,**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja w Gliwicach, ul. Poczтовая 31, 44-100 Gliwice	Wojciech Kijewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Gliwicach

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Wojciech Kijewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Gliwicach

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście sprawdzenia organizacji ewakuacji w obiekcie.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych: czynności kontrolno-rozpoznawcze podjęto w związku z pismem Pana Wojciecha Kijewskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z dnia 18.09.2023 r. (data wpływu: 19.09.2023 r.), informującym o zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Poczтовой 31 w Gliwicach.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Budynek Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Poczтовой 31 w Gliwicach.

W

Wojciech Kijewski

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel obiektu: Miasto Gliwice
Zarządca (dzierżawca):
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugo Kołłątaja w Gliwicach.
Okazano Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Gliwice nr 2021/10934/5 z dnia 23.07.2021 r.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Przeznaczenie obiektu: użyteczność publiczna – szkoła (oddziały przedszkolne).
Kategoria (ZL I-V/PM): ZLI, ZLII, ZLIII.
Ilość kondygnacji nadziemnych / podziemnych: 3/1 (nieużytkowe poddasze, całkowite podpiwniczenie).
Powierzchnia zabudowy: 1.130,00 m².
Kubatura: 12.300,00 m³.
Wysokość: do 18,9 m budynek średniowysoki „SW”
Uwagi: brak.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Okazano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (IBP): tak / nie
Data opracowania: marzec 2023 r.
Osoba opracowująca (kwalifikacje): Maciej Listek – inspektor ochrony przeciwpożarowej
(nr upr. SIOPA/16/2019/3/4).
Czy w instrukcji ujęte zostały praktyczne sposoby sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji: tak / nie
Miejsce lokalizacji IBP: pomieszczenie sekretariatu szkoły.
Uzgodniono z Komendantem Miejskim PSP w Gliwicach zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji: ~~tak~~ / nie / nie dotyczy

informacje dotyczące praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

Założenia:

Okazano scenariusz sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji: tak / nie
Pracownicy poinformowani o planowanej ewakuacji: tak / nie
Przyjęte miejsce powstania zdarzenia/pożaru: brak.

Przebieg ewakuacji:

Godzina rozpoczęcia ewakuacji: 10:00
Sposób ogłoszenia alarmu: dzwonek szkolny (trzy długie sygnały)
Kierujący akcją ewakuacyjną: Wojciech Kijewski
Podjęcie przez personel akcji gaśniczej: tak / nie
Kontrola pomieszczeń po ewakuacji: tak / nie
Sposób zachowania się ćwiczących:
- brak zdyscyplinowania osób ewakuujących się: ~~tak~~ / nie
- wystąpienie zjawiska paniki: ~~tak~~ / nie

- realizacja wcześniej ustalonych zadań przez poszczególne osoby funkcyjne: tak / nie

- zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób po zakończeniu ewakuacji: tak / nie.

Lokalizacja miejsca zbiórki : boisko szkolne.

Oznakowanie miejsca zbiórki: prawidłowe / nieprawidłowe / brak

Na miejscu zbiórki sprawdzono stan osobowy ewakuowanych: tak / nie

Na podstawie czego sprawdzono stan osobowy: listy obecności.

Czy wszystkie osoby opuściły budynek: tak /nie

Ilość osób ewakuowanych: 227 osób.

Czas przeprowadzonej ewakuacji: 3 minuty.

Uwagi: Brak.

4. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2 egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Kopię protokołu doręczono kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 11
w Gliwicach

Wojciech Kijewski
inż. Wojciech Kijewski

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Starszy Inspektor Sztabowy Wydziału
Kontrolno - Rozpoznawczego

Maciej Kycia
ml. asp. mgr inż. Maciej Kycia

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

Inspektor Wydziału
Kontrolno - Rozpoznawczego

Adrian Kilijanek
ml. asp. mgr inż. Adrian Kilijanek